




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu



Łowicz, dnia 23 listopada 2023 roku.

Handwritten notes:
p. Dorota Deskińska
01.12.2023
Lagan
OB
01-12-2023
[Signature]

WA.ZUZ.5.4210.243.2023.AB

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 1478 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów, ul. Spółdzielcza 105, 96-320 Mszczonów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej St 1 na potrzeby komunalnego ujęcia wód podziemnych Badowo-Dańki II, ujmującej wody z utworów plejstoceniowych, zlokalizowanej na terenie dz. nr ew. 17/2, obręb 0003 przy ul. Granicznej w miejscowości Badowo-Dańki, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, według następujących parametrów:

- współrzędne studni w geodezyjnym układzie odniesienia PUWG 2000 (strefa 7):
X: 5757245,25 Y: 7468450,63
- głębokość - 60 m
- rzędna terenu przy studni - 189,76 m n.p.m.
- średnica kolumny filtracyjnej - 280/225
- długość czynnej części filtra - 18 m
- ustalone zasoby eksploatacyjne - $Q_e = 49,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S_e = 2,16 \text{ m}$,
- pompa głębinowa o maksymalnej mocy 10 kw
- obudowa studni wykonana z kręgów betonowych o średnicy 1,8 m i głębokości 1,7 m, przykryta kopcem ziemnym o wysokości 1,5 m, średnicy w podstawie 8 m, średnicy w górze 4 m.

2. usługę wodną – pobór wód podziemnych za pomocą ww. studni, w ilości:

$$Q_{\text{max sekundowe}} = 0,013611 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr dobowe}} = 200 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

$$Q_{\text{dop. roczne}} = 73\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Z-CA DYREKTORA

Handwritten signature: Tomasz Jurek