



*Jednostka zewnętrzna dachowa typu RXYQ16T  
szer./wys./głęb.: 1240x1685x765; waga 315 kg;  
zasil. 3x400V, 31A; pobór mocy elektr.: 13kW;  
oblicz. moc chłodn. 35,5kW; max. Qchł 45kW*

PROJEKTANT	BIURO ARCH.-KONSTR. "ANBUD SC" UL.PONIAŃOWSKIEGO 3, 96-316 MIĘDZYBORÓW	
TEMAT OPRACOWANIA	PROJEKT REMONTU BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W ŻYRARDOWIE	
LOKALIZACJA	ŻYRARDÓW, UL. BOHATERÓW WARSZAWY 4, 96-300 ŻYRARDÓW	
INWESTOR	STAROSTWO POWIATOWE W ŻYRARDOWIE	NR RYS.: 2
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT DACHU LOKALIZACJA JEDN ZEW. - KLIMATYZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO	SKALA: 1:100
WYKONAŁ	mgr inż. Marcin Łaska LOD/1625/POOS/11	DATA: 04.2016