



Powierzchnia klatki schodowej: 33,96m²
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania: 1,70m²

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
ul. Limanowskiego 45, kod 96-300
tel. 46 855-35-99, fax 46 855-20-21



Napowietrzanie drzwiami wejściowymi: 1,35m x 2,00m = 2,70m²
Napowietrzanie oknem: 1,10m x 2,00m = 2,20m²
Wymaga się przeróbki okna.
ŁĄCZNA powierzchnia napowietrzania: 4,90m²

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO
inż. Stanisław Sługa nr upr. 352/97
Zgodność projektu z wymogami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam bez uwag
Warszawa, dnia 18.08.2015

PARTER

Branża	TELETECHNICZNA	JJK Firma Handlowo-Usługowa
Faza	P.W. Skala 1:100	05-281 Szewnica, Mazowiecka 3A
Data	sierpień 2015	
Inwestor	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ im. Ks. Jerzego Popiełuszki 96-300 Żyrardów, ul. Gen. St. Sosabowskiego 23	
Nazwa projektu	PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ	
Adres budowy	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ im. Ks. Jerzego Popiełuszki 96-300 Żyrardów, ul. Gen. St. Sosabowskiego 23	
Nazwa rysunku	Rozplanowanie urządzeń	
Projektant	mgr inż. Jacek Jesionek upr. D-949/04	
	Wojciech Jacek Wieldzyk upr. KNP 8/352/2010	
	Włodzimierz Jachacy upr. Wa-817/91	
ROZPLANOWANIE URZĄDZEŃ		Rys.nr 01

OBJAŚNIENIA:

- | | |
|---------------------------|--|
| PRZCISK ALARMOWY | SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY |
| PRZCISK DO PRZEWIETRZANIA | MODUŁ SEKWENCJI ZAMYKANIA DRZWI |
| CZUJKA OPTYCZNA DYMU | |
| CENTRALA ODDYMIANIA | |
| SIŁOWNIK KLAPY | |
| PRZCISK ZWALNIAJĄCY | |
| TRZYMACZ DRZWI | |
| | YnTKSY 1x2x0,8 - LINIA CZUJKEK |
| | HTKSH 3x2x0,8 PH90 - LINIA PRZYCISKÓW ALARMOWYCH |
| | HDGs3x1,5 PH90 - LINIA SIŁOWNIKÓW |
| | YDY4x1 - LINIA PRZYCISKU PRZEWIETRZANIA |
| | HDGs 3x1,5 PH90 - ZASILANIE CENTRALI |
| | HDGs2x1 PH90 - LINIA SYGNALIZATORA AKUSTYCZNEGO |
| | DMY 2x1 - LINIA TRZYMACZY |