

Dotyczy: Zapytań do przetargu nieograniczonego pn.” „**Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice – Grzegorzewice – Mszczonów**“

KD.3421/02/09

Żyrardów, 2009-06-05

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Powiat Żyrardowski udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Czy do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w SIWZ Część VI F Dokumenty dodatkowe:

- Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót **wraz z uzgodnieniami**;
- harmonogram robót i PZJ(składanie przed podpisaniem umowy)?

Ad. 1 Do oferty nie należy załączać:

- Tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót **wraz z uzgodnieniami (składana po podpisaniu umowy przez Wykonawcę)**;
- Harmonogram robót i PZJ (**składane przez wybranego Wykonawcę przed podpisaniem umowy**)

2. Brak kosztorysu ślepego dla zakresu zatok do wykonania w roku 2010. Prosimy o uzupełnienie.

Ad. 2 Dokonaliśmy uzupełnienia kosztorysu na budowę zatok z podziałem na lata 2009 i 2010. Poprawione kosztorysy na stronie **www.bip.powiat-zyrardowski.pl**.

3. Brak projektu docelowa organizacja ruchu. Prosimy o uzupełnienie, celem umożliwienia dokładnej wyceny znaków drogowych.

Ad. 3 Dokonaliśmy uzupełnienia dokumentacji o projekt stałej organizacji ruchu. Projekt umieszczony został na stronie **www.bip.powiat-zyrardowski.pl**.

4. Występują rozbieżności pomiędzy szczegółowym zakresem określonym w SIWZ a ślepym kosztorysem, np.

Lp.	SIWZ	Kosztorys ślepy
Część I od ul. Wschodniej do obwodnicy Mszczonowa		
	brak	4. Rozebranie krawężników – 1614m
	brak	9. Formowanie nasypów- 1972m ³
	brak	18. Warstwy podsypkowe- 4872 m ²
	brak	26. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa

		ścieralna – 20218 m ²
	Kanalizacja deszczowa z rur PCV o śr. 400x 11,7 – 18 m	brak
Część II od obwodnicy Mszczonowa do Piotrkowic		
	Usunięcie ziemi o gr. 15 cm 32000m ²	4,5. Usunięcie ziemi o gr. 20 cm- 32000m ²
	brak	9. Formowanie nasypów – 5893 m ³
	brak	16. Warstwy podsypkowe – 24954m ²
	Obrzeża betonowe 30x8-180m	24. Obrzeża betonowe 30x8-924 m
	brak	25. Obrzeża betonowe 20x6-180m
	Podbudowa betonowa gr. 15 cm 4035m ²	brak
Część III zatoki		
	brak	5. Rozebranie krawężników – 709m
	brak	8. Formowanie nasypów- 250m ³
	brak	17. Warstwy podsypkowe – 2171m ²
Zatoki do realizacji w 2010r.		
	Roboty pomiarowe 0,583 km	brak
	Odspojenie i hałdowanie ziemi - 1614m	brak
	Roboty ziemne – 159m ³ +425m ³	brak
	Profilowanie – 1359 m ²	brak
	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm- 1131m ²	brak
	Podbudowa betonowa gr. 20 cm- 1131m ²	brak
	Krawężniki 15x30-330m	brak
	Krawężnik 20x30-216m	brak
	Chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm -1131 m ²	brak
	Chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm-	brak

	692 m ²	
	Obrzeża betonowe 20x6-504m	brak
	Pionowe znaki drogowe 12 szt.	brak

Czy wyceny dokonać na podstawie szczegółowego zakresu SIWZ czy kosztorysu ślepego?

Ad. 4 Wyceny należy dokonać na podstawie kosztorysów ślepych

5. SST D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami i wzdłuż rowerów określa wykonanie rowerów wzdłuż projektowanych rowerów z rur PEHD o śr. wew. 600 mm. Czy te przepusty wchodzi w zakres zadania? Jeśli tak, to brak ich w szczegółowym zakresie SIWZ i kosztorysie.

Ad. 5 Dokonaliśmy poprawy SST D.06.02.01 – w projekcie występują rury betonowe o średnicy 50 cm

6. W SST D06.02.01 pkt. 1.3 Zakres robót określa wykonanie przepustów z rur betonowych o śr. wew. 600 mm pod zjazdami publicznymi i z rur PEHD o śr. wew. 400 mm pod zjazdami indywidualnymi . Natomiast w kosztorysie występują przepusty z rur betonowych o śr. 50 cm. Jakiej rury zastosować do wyceny?

Ad. 6 Dokonaliśmy poprawy SST D.06.02.01 – w projekcie występują rury betonowe o średnicy 50 cm

7. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne- brak specyfikacji D- 07.02.01 Oznakowanie pionowe oraz D- 07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe i D.07.05.01 Bariery Drogowe. Prosimy o uzupełnienie.

Ad. 7 Dokonaliśmy uzupełnienia dokumentacji o SST. Wymagane SST na stronie **www.bip.powiat-zyrardowski.pl**.