



W ZK2 zastosować szyny prądowe Cu 120 mm²
 Rozdzielnice dla pomieszczeń Saanepidu przy stosować do nowych warunków zasilania
 Układ sieci zasilającej-TN-C
 Układ sieci odbiorczej-TN-S
 Sieć odbiorcza wyposażona w wyłączniki ochronne różnicowo prądowe

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

Żyrdow ul.Limanowskiego 45		
Stanisław Kuciński	Przebudowa parteru budynku po dawnej przychodni zdrowia w zakresie dostosowania pomieszczeń do potrzeb Poradni psychologiczno-pedagogicznej i Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności	elektryczna/schemat
Waldemar Rybkowski	Żyrdow ul. Moniuszki 40 dz.ew. nr. 45/72	rozdział 3.1.1.1
opracowanie	Wzrostko Schemat zasilania budynku Poradni psychologiczno-pedagogicznej RG-1 tytuł	data 2009 r E-02 m. i p.