

Żyrardów, dnia 23 marca 2011 r.

Numer postępowania: ZP.2722.4.2011

ZAPYTANIE DO SIWZ

Dotyczy postępowania na zadanie pn.: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ ORAZ POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ŻYRARDOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

1. Prosimy podać przekrój przewodów wentylacyjnych.

ODPOWIEDŹ:

Przekrój przewodów wentylacyjnych został podany w projekcie budowlanym na rysunku Nr 3 – w części UWAGI i wynosi □ 150 mm.

2. Zaniżono ilość przewodów wentylacyjnych w przedmiarze budowlanym.

ODPOWIEDŹ:

Prawidłowy obmiar przewodów wentylacyjnych – poz. 37 przedmiaru powinien wynieść :
 $16,90 \text{ m} \times 3,14 \times 0,075 \times 2 = 7,96 \text{ m}^2$, ponadto należy zmienić przedmiar w pozycji 38. Powinien on wynosić $12,68 \text{ m}^2$.

3. Brak w nakładach czujek jakości powietrza, wentylatorów kanałowych wg rysunku E10/E11 – prosimy podać rodzaje i parametry urządzeń oraz uzupełnić przedmiar.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że pozycja ta nie jest brana pod uwagę - nie Dotyczy. Zamawiający nie uzupełni przedmiaru.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian tj.: 28.03.2011 godz. 10:00.

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych
Monika Kowalczyk-Błoch