

Żyrardów, dnia 19 maja 2010r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 (WYMIANA OKIEN, DOCIEPLENIE I ELEWACJA BUDYNKU).**

Ad. 1. Przy pakiecie z szybą antywłamaniową znajduje się ona po stronie zewnętrznej okna, od strony wewnętrznej jest szyba P2. W przypadku pakietu bezpiecznego od strony zewnętrznej i wewnętrznej okna znajduje się szyba P2.

Ad. 2. 119 sztuk.

Jednocześnie zamawiający informuje, że nie ma obowiązku odpowiadania na zadane pytania, ponieważ wpłynęły do zamawiającego po upływie ustawowego terminu.

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych
Monika Kowalczyk – Błoch
w/z
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki
Anna Kolera