

Dotyczy: Zapytań do przetargu nieograniczonego pn.” *USPRAWNIENIE RUCHU DROGOWEGO W SUBREGIONIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM, POPRZECZ PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 3834W (od km 11+509 do km 12+184) I DROGI POWIATOWEJ NR 4704W (od km 0+000 do km 462,50)*

1. Wg SST D.05.03.05 (strona 187) należy uwzględnić wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej dla kategorii ruchu KR2, natomiast krzywe graniczne (strona 193) podane są dla KR3. Proszę o ponowne podanie kategorii ruchu drogi oraz o zamieszczenie poprawnie brzmiącej SST dla warstwy wiążącej i ścieralnej.

Ad. 1 Ustalenia zawarte w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D.05.03.05 dotyczą wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 [6] i obejmują wykonanie warstwy wiążącej dla KR 2 i wykonanie warstwy ścieralnej dla KR 2.
Odpowiedź umieszczona została na stronie **www.bip.powiat-zyrardowski.pl**.

2. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego SST D.05.03.11, zgodnie z którą należy wycenić warstwę ścieralną.

Ad. 2 Zamawiający uzupełnił dokumentację o SST D.05.03.11