

W związku z przygotowaniem oferty w/w postępowaniu zwracamy się z następującymi pytaniami dotyczącymi załączonych do SiWZ przedmiarów.

1. Kosztorys budowlany-przebudowa poz. nr 18: pozycja zawiera w opisie zbrojenie konstrukcji żelbetowych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy. Ilość obmiarowa podana jest dla jednostki miary „kg”.  
Prosimy o podanie ilości dla zbrojenia w „kg” natomiast dla izolacji z papy w „m<sup>2</sup>”.
2. Kosztorys budowlany-przebudowa poz.87: czy wymienionej pozycji należy zastosować „krotność 2” by uzyskać dodatek za 20mm.
3. Kosztorys termomodernizacja Dział 1.3: czy wymieniony dział powinien zawierać pozycje kosztorysowe.
4. Kosztorys termomodernizacja poz.57: prosimy o potwierdzenie ilości obmiaru, w naszej opinii obmiar powinien wynosić 8,856 t.
5. Kosztorys budowlany-przebudowa i termomodernizacja: prosimy o udostępnienie kompletnych zestawień stolarki okiennej i drzwiowej oraz



dokonanie korekty w załączonych przedmiarach. Po przeanalizowaniu załączonego do SiWZ zestawienia stolarki stwierdzamy iż, jest ono nie adekwatne do załączonych przedmiarów. Stwierdziliśmy także iż niektóre obmiary są zdublowane w obydwu przedmiarach, np.: kosztorys przebudowa poz.182,183, z kosztorysem termomodernizacja poz.100,101.

6. Kosztorys elektryczny poz.35: prosimy o podanie właściwych norm ilościowych. Normy w wymienionej pozycji są zawyżone dwukrotnie. Prosimy o korektę.