

Dotyczy: Zapytań do przetargu nieograniczonego pn.” „*Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Żyrardów – Działki – Wiskitki na odcinku Mokrej i Młyńskiej w Żyrardowie*“

KD.3421/09/09

Żyrardów, 2009-10-20

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Powiat Żyrardowski udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Dotyczy poz. 20 kosztorysu ofertowego „regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych”.

Czy w w/w pozycji nastąpił błąd w jednostce obmiaru „m”?

ad. 1 W/w pozycji powinno być szt. (Poz. 9 w B. Żyrardów DP 4729W Kosztorys 2010 – Poprawione)

2. Dotyczy poz. 24 kosztorysu ofertowego „wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego z dokopu – jakiego gruntu należy użyć do wykonania nasypów. Czy zakup gruntu do wykonania nasypów leży po stronie wykonawcy?

Ad. 2 Do wykonania nasypów należy użyć gruntu kat. III. Zakup gruntu do wykonania nasypów leży po stronie Wykonawcy. (Poz. 13 w B. Żyrardów DP 4729W Kosztorys 2010 – Poprawione)

3. czy zamawiający posiada rysunek pompowni wód opadowych?

Ad. 3 Rysunek przepompowni umieszczony jest pod ZB 2000, FI 150.