

Zapytania dot. przetargu: „Przebudowa I piętra oraz budowa windy wewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie przy ulicy Limanowskiego 45 – etap I”.

Pytania dotyczą części elektrycznej przedmiaru:

1. Czy zabezpieczeniem głównym w RG ma być wyłącznik czy rozłącznik?
2. Czy w wycenie uwzględnić odbiory opisane jako istniejące?
3. Czy wyceniać nowe obudowy, czy pozostawić istniejące?