

Schemat rozdzielaczy w nowoprojektowanym węźle cieplnym


CIĘPŁO TECHNOLOGICZNE

- 1-ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY DN25
- 2-FILTR SIATKOWY DN25
- 3-ZAWÓR ZWRÓTNY DN25
- 4-TERMOMANOMETR
- 5-POMPA OBIEGU ZASILANIA NAGRZEWNIC CENTRAL PODWIESZANYCH ALPHA2 25-40 180
- 6-ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY DN25
- 7-FILTR SIATKOWY DN25
- 8-ZAWÓR ZWRÓTNY DN25
- 9-POMPA OBIEGU ZASILANIA NAGRZEWNIC CENTRAL DACHOWYCH W SALI SPORTOWEJ MAGNA 32-120F

CENTRALNE OGRZEWANIE

- 10-ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY DN65
- 11-ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY DN40
- 12-ISTNIEJĄCA POMPA

Pom. 0/29



EKO BUD			
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKO BUD " s.c.			
Dmochin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmochin			
PRACOWNIA PROJEKTOWA:			
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155			
" Utwór chroniony prawami autorskimi - wszelkie prawa zastrzeżone "			
PROJEKT:			
BUDOWA HALLI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLU SZKÓŁ NR 1 W ŻYRARDOWIE WRĄZ			
Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, DOJŚCIAMI, DOJAZDEM ORĄZ ZJAZDEM			
LOKALIZACJA INWESTYCJI: UL. BOHATERÓW WARSZAWY 4			
ŻYRARDÓW			
DZIAŁKI NR EWID. 4398/17, 4410 OBRĘB 0004 ŻYRARDÓW			
TYTUŁ RYSUNKU:		SKALA:	1:100
Schemat rozdzielaczy w nowoprojektowanym węźle cieplnym		DATA:	04.2014
		FAZA:	P/W
BRANŻA:	Sanitarna	PODPIS:	
PROJEKTANT:	dr inż. Jacek Wiśniewski	upr. 323/80/WŁ, 329/89/WŁ, 379/89/WML, 167/86/WŁ, nr. LDD/IS/3503/03	NR RYSUNKU:
WSPÓŁPRACA:	inż. Kamili Chrzanowski	spec. Instalacyjno-Inżynierijno	CZ/04
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Zdzisław Ciążyński	upr. bud. nr 303/88/WŁ w spec. Instalacyj i urządzeń sanitarnych	NR STRONY: