








Oznaczenia:

-  A – oprawa świetłówkowa, plafoniera, 1x18W, IP–20
-  A/Aw – oprawa jw, z modułem awaryjnym na min. 1godz.
-  RC – rozdzielnica główna
-  RD – rozdzielnica dźwigu
-  TSZD – tablica sterująca zasilająca dźwigu
-  PWP – przeciwpożarowy wyłącznik prądu
-  KG – gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym (1L+N+PE), pojedyncze, natynkowe, 16A, 230V, IP–44–zasilanie grzejnika

Uwaga:  
Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne będą posiadały w tym zakresie świadectwa dopuszczenia CNBOP.

Uwaga:  
Dodatkowo w okolicy TSZD należy zamontować bezprzewodowy moduł GSM lub linię telefoniczną umożliwiającą łączność pomiędzy kabiną dźwigu a zewnętrznymi służbami technicznymi.

LEGENDA:

	Istniejące ściany budynku
	Pomieszczenia nie objęte opracowaniem

PRACOWNIA PROJEKTOWA



POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o.  
00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

ROZBUDOWA BUDYNKU  
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻYRARDOWIE  
O ZEWNĘTRZNY SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY  
DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁOSPRAWNYCH

INWESTOR:

POWIAT ŻYRARDOWSKI  
96-300 ŻYRARDÓW, UL. LIMANOWSKIEGO 45

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

PROJEKTOWAŁ:	NR UPR.:	PODPIS:
inż. Wiesław Giżyński	64/Wa/73	
SPRAWDZIŁ: w SPEC. INSTR. ELEKTR.:	St-68/90	
inż. Jerzy Lech		
OPRACOWAŁ:	-	
Marek Kuśmerek		
OPRACOWAŁ:	-	
Piotr Sperzyński		

TREŚĆ RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.  
RZUT PARTERU

DATA:

19.10.2016r.

SKALA RYSUNKU:

1:50

NUMER PORZĄDKOWY:

E-3

CZĘŚĆ OBJĘTA OPRACOWANIEM

