



- Oznaczenia:
- A

Aw

Aw1

RG

RD

TSZD

PWP

G

– oprawa LED, 7W, IP–54, barwa naturalna biała

– oprawa LED oświetlenia awaryjnego, 1x3W, z modułem awaryjnym na min. 1godz.

– oprawa LED oświetlenia awaryjnego, 1x3W, z modułem awaryjnym na min. 1godz. z układem HTR

– oprawa LED, naścienna, stała, oświetlenia kierunkowego, 1x3W, z modułem awaryjnym na 1 godz., z odpowiednim piktoogramem

– rozdzielnica główna

– rozdzielnica dźwigu

– tablica sterująca zasilająca dźwigu

– przeciwpożarowy wyłącznik prądu

– gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym (1L+N+PE), pojedyncze, natynkowe, 16A, 230V, IP–44–zasilanie grzejnika
- Uwaga: Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne będą posiadały w tym zakresie świadectwa dopuszczenia CNBOP.
- Uwaga: Dodatkowo w okolicy TSZD należy zamontować bezprzewodowy moduł GSM lub linię telefoniczną umożliwiającą łączność pomiędzy kabiną dźwigu a zewnętrznymi służbami technicznymi.
- | | | | | | |
|--|--------------|---------|--|--|--|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA | | | | | |
| POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o.
00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, tel. 510 615 610 | | | | | |
| TEMAT: | | | | | |
| ROZBUDOWA BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻYRARDOWIE
O ZEWNĘTRZNY SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | | | | | |
| INWESTOR: | | | | | |
| POWIAT ŻYRARDOWSKI
96-300 ŻYRARDÓW, UL. LIMANOWSKIEGO 45 | | | | | |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: | NR UPR.: | PODPIS: | | | |
| PROJEKTOWAŁ w SPEC. INST. ELEKTR.:
inż. Wiesław Giziński | 64/Wd/73 | | | | |
| SPRAWDZIŁ w SPEC. INST. ELEKTR.:
inż. Jerzy Lech | St-68/90 | | | | |
| OPRACOWAŁ:
Marek Kuśmierek | - | | | | |
| OPRACOWAŁ:
Piotr Sperzyński | - | | | | |
| TREŚĆ RYSUNKU: | | | | | |
| PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
RZUT III PIĘTRA | | | | | |
| DATA: | 19.10.2016r. | | | | |
| SKALA RYSUNKU: | 1:50 | | | | |
| NUMER PORZĄDKOWY: | E-5 | | | | |
- str.18