CZĘŚĆ OBJĘTA OPRACOWANIEM



Oznaczenia:

- A – oprawa LED, 7W, IP–54, barwa naturalna biała
- Aw – oprawa LED oświetlenia awaryjnego, 1x3W, z modułem awaryjnym na min. 1godz.
- Aw1 – oprawa LED oświetlenia awaryjnego, 1x3W, z modułem awaryjnym na min. 1godz. z układem HTR
- – oprawa LED, naścienna, stała, oświetlenia kierunkowego, 1x3W, z modułem awaryjnym na 1 godz., z odpowiednim piktogramem
- RG – rozdzielnica główna
- RD – rozdzielnica dźwigu
- TSZD – tablica sterująco zasilająca dzwigu
- PWP – przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- G – gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym (1L+N+PE), pojedyncze, natynkowe, 16A, 230V, IP–44–zasilanie grzejnika

Uwaga:
Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne będą posiadały w tym zakresie świadectwa dopuszczenia CNBOP.

Uwaga:
Dodatkowo w okolicy TSZD należy zamontować bezprzewodowy moduł GSM lub linię telefoniczną umożliwiającą łączność pomiędzy kabiną dźwigu a zewnętrznymi służbami technicznymi.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o.
00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻYRARDOWIE O ZEWNĘTRZNY SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INWESTOR:
POWIAT ŻYRARDOWSKI
96-300 ŻYRARDÓW, UL. LIMANOWSKIEGO 45

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ W SPEC. INST.ELEKTR.: inż. Wiesław Giziński	64/Wa/73	
SPRAWDZIŁ W SPEC. INST.ELEKTR.: inż. Jerzy Lech	St-68/90	
OPRACOWAŁ: Marek Kuśmierek	-	
OPRACOWAŁ: Piotr Sperzyński	-	

TREŚĆ RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. RZUT PARTERU

DATA:	19.10.2016r.
SKALA RYSUNKU:	1:50
NUMER PORZĄDKOWY:	**E-3**