

## Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 1

*Dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej na 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa (Cychry)*

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści SIWZ:

**Pytanie 1:** Prosimy o zamieszczenie mapy z zaznaczeniem miejsca – lokalizacji inwestycji w celu wykonania wizji w terenie.

**Odpowiedź:** Zamawiający załącza mapę z zaznaczeniem miejsca lokalizacji inwestycji, która stanowi załącznik do niniejszego pisma.

**Pytanie 2:** Zgodnie z § 1 wzoru umowy (Załącznik Nr 5 do SIWZ): „...Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania [...] zgodnie z [...] zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym zapisem oferent wzywa Zamawiającego do powiększenia zakresu robót o wykonanie oczyszczenia i skropienia warstwy wyrównawczej oraz wykonanie warstwy ścieralnej. W przypadku decyzji odmownej prosimy o wskazanie zasad wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów, które dopuszczają zakończenie przebudowy drogi na wykonaniu warstwy wyrównawczej, bez wykonania warstwy ścieralnej.

**Odpowiedź:** Technologia:

1. Oczyszczenie;
2. Skropienie;
3. Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca.

Zamawiający w przeciągu 2-3 lat zakłada ułożenie warstwy ścieralnej bądź wykonanie powierzchniowego utrwalenia w odrębnym przetargu.

w/z STAROSTY  
*Grzegorz Dobrowolski*  
WICESTAROSTA