



☐ Rozdzielnica RG-istn.

YAKY 5x25 52/60/ - ZASILANIE Z LICZNIKA OŚRODKA

SZAFKA OŚWIETLENIA S0- zabudować jako wolnostojące przy ścianie budynku

PRZELĄCZNIKI S1,S2,S3 UMIEŚCIĆ
W DODATKOWEJ OBUDOWIE

MOC PRZYŁĄCZENIOWA $P_p = 10,0 \text{ kW}$
MOC ZAPOTRZĘBOWANA $P_z = 2,7 \text{ kW}$

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

**SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEN
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA**
zgodny z PN-HD 60364-4-41

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		ARCHIFORMACJA	
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA / ARCHITECTURAL STUDIO			
tel. +48 61/639 32 87 www.archiformacja.pl			
INWESTOR:	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów		
PROJEKT:	Budowa boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie		
LOKALIZACJA:	Dziąłka ewid. nr: 4265/1 ul. Śródkowa 36, 96-300 Żyrardów		
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY		
PROJEKTANT:	PODPIS:		
mgr inż. Paweł Szafrński Uprawnienia nr: WKP/0193/P00E/13			
NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA	SKALA:	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	DATA:	
NUMER RYSUNKU:	E-02	NUMER STRONY:	