



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**

Łowicz, dnia 10 stycznia 2025 r.

WL.ZUZ.4210.1085.2024.AK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 1087 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572),

zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów, ul. Spółdzielcza 105, 96-320 Mszczonów, który wpłynął do Zarządu Zlewni w Łowiczu w dniu 04.12.2024 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - awaryjnej studni eksploatacyjnej St. 2 na terenie działki o nr ew. 136/1 z obrębu 0036 przy ul. Akacyjowej w miejscowości Marków Towarzystwo, gm. Mszczonów, pow. żyrardowski w zakresie usług wodnych tj. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni St.1 (istniejącej) zlokalizowanej na terenie działki o nr ew. 118/3 z obrębu Marków Towarzystwo, gm. Mszczonów, pow. żyrardowski i wykonywanej studni St.2 w sposób naprzemienny w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb zaopatrzenia w wodę oraz wprowadzanie ścieków przemysłowych w postaci wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Marków Towarzystwo do urządzenia wodnego stawu zlokalizowanego na terenie działki o nr ew. 136/2, z obrębu Marków Towarzystwo, gm. Mszczonów, pow. żyrardowski istniejącym wylotem, w zakresie poniżej:

1. wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni St. 2 o następujących parametrach:

Oznaczenie urządzenia	Rzędna ziemi przy studni	Głębokość	Średnica kolumny filtracyjnej	Długość czynnej części filtra	Lokalizacja		
					dz. ew. obręb	Współrzędne geodezyjne	
	Z [m n.p.m.]	H [m]	DN [mm]	[m]	-	X	Y
St. 2 (studnia awaryjna)	175,1	63,25	200/250	18,0	136/1 (0036)	5759144,8	7464366,1

2. usługa wodna - pobór wód podziemnych, w ilości:

L.p.	Oznaczenie urządzenia	maksymalnie na sekundę	średnio na dobę	maksymalnie na rok
		$Q_{\max}$ [m ³ /s]	$Q_{d\text{śr}}$ [m ³ /d]	$Q_{a\max}$ [m ³ /a]
1.	St. 1	0,0069	350	128 100
2.	St. 2	0,0138		

Przy zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych dla studni St. 1 – 25 m³/h, przy depresji 6,0 m i St. 2 – 50 m³/h, przy depresji eksploatacyjnej 5,4 m - działających naprzemiennie.

3. usługa wodna - wprowadzanie ścieków popłucznych ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Marków Towarzystwo do wód, w ilości:

L.p.	Oznaczenie urządzenia	Maksymalnie na sekundę	Średnio na dobę	maksymalnie na rok
		$Q_{s\max}$ [m ³ /d]	$Q_{d\text{śr}}$ [m ³ /d]	$Q_{a\max}$ [m ³ /a]
1.	W1	0,0017	22,0	8 052

o stanie i składzie nie przekraczającym wartości następujących wskaźników zanieczyszczeń:

L.p.	Wskaźnik zanieczyszczeń	Najwyższe dopuszczalne stężenie
1.	Zawiesina ogólna	35,0 mg/dm ³
2.	Żelazo ogólne	10,0 mg/dm ³

oraz w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego znak: OŚ.6341.2.2015.KZ z dnia 18.02.2015 wraz z decyzją zmieniającą wydaną przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego znak: OŚ.6341.81.2017.KZ z dnia 28.12.2017.

DYREKTOR

Kamil Malejka

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Mszczonowie, Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów (celem podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na BIP przez okres 14 dni, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia),
2. Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, ul. Bolesława Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów (celem podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na BIP przez okres 14 dni, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia),
3. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
4. aa.

Sprawę prowadzi: Aleksandra Kwiatkowska

e-mail: aleksandra.kwiatkowska@wody.gov.pl tel.+48(46) 811 50 60 wew.31